



### Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW-NA
Aplicatie comutator	Izolare Control
Descriere poli	4P
Pozitie neutrului	Stanga
Categorie de utilizare	AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3

### Complementare

[Ie] curent nominal de utilizare	80 A 400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	400/415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit	5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1.2 kA 1 s
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de ținare la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-3
Tip de control	Comutare Declanșare de la distanță
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos: da
Module de 9 mm	8
Înălțime	85 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	74 mm
Greutate produs	0.3 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	20000 cic
Durabilitate electrică	10000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tunels: (sus sau jos) 1 cablu(uri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil cu pin Terminal tunels: (sus sau jos) 1 cablu(uri) 1...35 mm <sup>2</sup> rigid fara pin Terminal tunels: (sus sau jos) 1 cablu(uri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil fara pin
Lungime de dezizolare conductor	14 mm
Cuplu de strângere	3.5 N.m
Compatibilitate produs	Bobină de declanșare

### Mediu

standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
tropicalizare	2
umiditate relativă	95 % la 55 °C
temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1329 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

## Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------